

Министерство образования Ярославской области
государственное профессиональное образовательное
учреждение
Ярославской области

Министерство образования
Ярославской области

**БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ**

(ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж)
Залесная ул., д. 1, п. Борисоглебский
Ярославской обл., 152170,
e-mail: **bptk.borisogleb@yarregion.ru**
тел. (48539): 2-91-14(бухгалтерия);
2-10-06(приемная директора); 2-17-06(учебная часть,
заместители директора)


ОКПО 02526893 ОГРН 1027601071915;
ИНН/КПП 7614003133/761401001

22.07.2024 № 312
на № _____ от _____

План по устранению нарушений по итогам проверки пожарного надзора
(представление от 19.07.2024г. № 2406/333-76/37-П/ПВП)

Выявленные нарушения	Срок исполнения
Не обеспечены автоматическое открывание электрозамка двери эвакуационного выхода на улицу при срабатывании АПС	Установка реле на дверь октябрь 2025г.
Аппаратура СПС не формирует сигнал на отключение ветсистемы в пищеблоке	Июнь 2025г.
В помещениях ресурсного центра и подвала превышена нормативное расстояние от извещателей СПС до стен	Перенос извещателей СПС июнь 2025г.
Не оборудованы СПС: склад №1, кабинет директора ,бывшая оружейная комната	Установка СПС июнь 2025г.
В обеденном зале не срабатывают два пожарных извещателя	Ремонт одного пожарного извещателя июнь 2025г.
Отсутствие дымового пожарного извещателя кабинет №30	Ремонт дымового пожарного извещателя кабинет №30 июнь 2025г.
Помещение пищеблока не отделены от помещений административного назначения	Установка дополнительной двери июнь 2025г.
Замок двери основного выхода не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа	Установка замка июнь 2025г.
Дверь эвакуационного выхода (2 этаж) открывается противоположную сторону направлению движения	Замена двери июнь 2025г.
Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ 34428-2018	Замена планов эвакуации
В подвальном помещении хранятся различные предметы	Очистка подвальных помещений август 2024г.

Директор колледжа



С.А. Дербышева