

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» сентября 2023 г., 76240061000207917489

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ярославской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» июля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2406/333-76/37-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Ярославская обл., г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20А

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 28 » июня 2024 г., № 2406/333-76/37-П/ВП, учетный номер проверки 76240061000207917489.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Гереев Артур Халитович – заместитель начальника ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
2. Смирнов Максим Александрович – начальник ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (Начальник ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, а линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подпунктом о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Ярославская, р-н Борисоглебский, рп Борисоглебский, ул Залесная, Дом 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения линейных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНН 7614003133, адрес регистрации юридического лица: 52170, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, БОРИСОГЛЕБСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БОРИСОГЛЕБСКИЙ, ЗАЛЕСНАЯ УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «08» июля 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «19» июля 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1) Не обеспечено автоматическое открывание электрозамка двери эвакуационного выхода на улицу при срабатывании СПС.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 26 Правил, Прочее абзац Г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

**Срок устранения нарушения:**

04.07.2025

2) Аппаратура СПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке.

СП 484.1311500.2020 п.

7.1.3, 7.7.3, СП 7.13130.2013 п.6.24.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

04.07.2025

3) В помещениях ресурсного центра и подвала превышено нормативное расстояние от извещателей СПС до стен. СП 484.1311500.2020 п. 6.6.16.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

04.07.2025

4) Не оборудованы СПС: склад № 1 в пищеблоке, кабинет директора и бывшая оружейная комната. СП 486.1311500.2020 таб.3.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

04.07.2025

5) В обеденном зале столовой формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ происходит при срабатывании одного безадресного дымового пожарного извещателя вместо 2-х. СП 484.1311500.2020 п. 6.5.1.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

04.07.2025

6) Демонтирован дымовой пожарный извещатель в тамбуре у кабинета № 30 на 3 этаже. ППР-2020 п. 54.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац Г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**  
04.07.2025

7 Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение пищеблока не отделены от помещений административного назначения). п. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**  
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**  
04.07.2025

8. 8. Замок двери дублирующей дверь основного выхода не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 26 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**  
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**Срок устранения нарушения:**  
04.07.2025

9. 9. Дверь эвакуационного выхода (второй этаж) из здания на улицу открывается в сторону, противоположную направлению выхода из помещения (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**  
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**  
04.07.2025

10. 10. Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ 34428-2018. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**  
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**  
04.07.2025

11. 11. В подвальном помещении складированы и хранятся различные предметы и материалы.. Место выявления нарушения: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж по адресу: Ярославская область, р.п. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 16, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**  
Запрещено использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**  
04.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены нарушением обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требования документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) **Гереев Артур Халитович**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

009DEA7ASB26C638BDF47D9D8CF9C9DC6C  
Выддан Гереев Артур Халитович  
Действителен с 08.09.2023 по 01.12.2024

подпись

**Гереев Артур Халитович** - Заместитель начальника ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: , e-mail: [gereevah@76.mchs.gov.ru](mailto:gereevah@76.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Сиреницкий Александр Александрович* *Александров Александр Александрович* *Александров Александр Александрович*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

